

2012年5月18日

各 位

ユニチカ株式会社

**ユニチカグラスファイバー(株)京都工場での
火災発生と一部操業停止に関するお知らせ**

平成24年5月17日(木)午後8時30分頃、ユニチカグラスファイバー(株)京都工場におきまして火災が発生いたしましたので、その概要を下記の通りお知らせいたします。

この火災により地域の皆様をはじめ、お取引先様等多くの皆様にご心配をお掛けすることとなり、深くお詫び申し上げます。

記

1. 発生日時

平成24年5月17日(木)午後8時30分頃

2. 発生場所

ユニチカグラスファイバー株式会社 京都工場
京都府宇治市宇治小桜 45-2

3. 発生の原因

上記事業所の近隣で発生した落雷による停電のため、ガラス繊維生産機台が停止し、溶融していた高温のガラスが飛び散り、ケーキ(紙製ロール)に引火したものと推定しています。

4. 被害の状況

火災による人的被害はございません。また設備につきましては、損害軽微と見ておりますが操業再開時期を含め精査中です。

以 上

<本件に関するお問い合わせ先>

ユニチカ株式会社 IR 広報グループ
TEL06-6281-5695