

廃棄物処理施設の維持管理情報の公開

2023年度

更新日：2024年 1月 19日

対象設備：廃油の焼却施設  
事業場名：日本エステル株式会社岡崎工場  
所在地：愛知県岡崎市日名北町4番地1  
連絡先：0564-22-8452  
維持管理状況

| 月                        | 4             | 5    | 6    | 7               | 8           | 9          | 10    | 11    | 12               | 1 | 2 | 3 |
|--------------------------|---------------|------|------|-----------------|-------------|------------|-------|-------|------------------|---|---|---|
| 廃棄物の種類                   | 廃油（残渣物及び低沸点物） |      |      |                 |             |            |       |       |                  |   |   |   |
| 〃 数量(m3/月)               | 79.3          | 78.7 | 83.8 | 56.0            | 64.0        | 0.0        | 59.9  | 74.2  | 53.8             |   |   |   |
| 冷却設備に堆積した燃え殻の除去を行った日     | 4/4           | 5/2  | 6/6  | 7/4             | 8/1         | -          | 10/10 | 11/7  | 12/5             |   |   |   |
|                          | 4/11          | 5/9  | 6/13 | 7/11            | 8/8         | -          | 10/17 | 11/14 | 12/12            |   |   |   |
|                          | 4/18          | 5/16 | 6/20 | 7/19            | 8/16        | -          | 10/24 | 11/21 | 12/19            |   |   |   |
|                          | 4/25          | 5/23 | 6/27 | 7/25            | 8/22        | -          | 10/31 | 11/28 | -                |   |   |   |
|                          | -             | 5/30 | -    | -               | 8/29        | -          | -     | -     | -                |   |   |   |
|                          | -             | -    | -    | -               | -           | -          | -     | -     | -                |   |   |   |
|                          | -             | -    | -    | -               | -           | -          | -     | -     | -                |   |   |   |
|                          | -             | -    | -    | -               | -           | -          | -     | -     | -                |   |   |   |
| 排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った日 | 4/21          | -    | 6/21 | 7/27            | 8/28        | -          | -     | 11/16 | -                |   |   |   |
|                          | -             | -    | -    | -               | -           | -          | -     | -     | -                |   |   |   |
|                          | -             | -    | -    | -               | -           | -          | -     | -     | -                |   |   |   |
|                          | -             | -    | -    | -               | -           | -          | -     | -     | -                |   |   |   |
| 備 考                      |               |      |      | 7/16～<br>7/24休転 | 8/29～<br>休転 | 9月<br>運転なし |       |       | 12/20～<br>休転(OH) |   |   |   |

※燃焼室中の燃焼ガス温度：測定位置＝燃焼室出口

| 月        | 4   | 5   | 6   | 7    | 8   | 9 | 10    | 11   | 12   | 1 | 2 | 3 |
|----------|-----|-----|-----|------|-----|---|-------|------|------|---|---|---|
| 結果が得られた日 | 4/4 | 5/2 | 6/6 | 7/14 | 8/1 | - | 10/10 | 11/7 | 12/5 |   |   |   |
| 結果(℃)    | 912 | 889 | 914 | 899  | 911 | - | 922   | 924  | 909  |   |   |   |

※集じん機に流入する燃焼ガスの温度：測定位置＝冷却塔出口

| 月        | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9 | 10    | 11    | 12    | 1 | 2 | 3 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|---|-------|-------|-------|---|---|---|
| 結果が得られた日 | 4/4   | 5/2   | 6/6   | 7/14  | 8/1   | - | 10/10 | 11/7  | 12/5  |   |   |   |
| 結果(℃)    | 132.7 | 132.9 | 134.0 | 132.9 | 133.3 | - | 133.5 | 135.5 | 133.0 |   |   |   |

※煙突排ガス中のCO濃度：測定位置＝煙突入り口（12%O2換算値の1時間平均値）

| 月        | 4   | 5   | 6   | 7    | 8   | 9 | 10    | 11   | 12   | 1 | 2 | 3 |
|----------|-----|-----|-----|------|-----|---|-------|------|------|---|---|---|
| 結果が得られた日 | 4/4 | 5/2 | 6/6 | 7/14 | 8/1 | - | 10/10 | 11/7 | 12/5 |   |   |   |
| 結果(ppm)  | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2  | 0.2 | - | 0.0   | 0.0  | 0.1  |   |   |   |

※排ガスの分析結果（2回／年）：採取位置＝煙突入り口

|                  |       |        |     |
|------------------|-------|--------|-----|
| 採取した月日           |       | 7/27   |     |
| 測定結果が得られた日       |       | 8/21   |     |
| ばい煙量または<br>ばい煙濃度 | 硫黄酸化物 | ppm    | 2   |
|                  | ばいじん  | g/m3N  | 0.1 |
|                  | 塩化水素  | mg/m3N | 1   |
|                  | 窒素酸化物 | ppm    | 5未満 |

※ダイオキシン類の分析結果（1回／年）：採取位置＝煙突入り口

|                |         |
|----------------|---------|
| 採取した年月日        | 7/27    |
| 測定結果が得られた日     | 8/22    |
| 濃度(ng-TEQ/m3N) | 0.00034 |

（ガス温及びCO濃度は代表点を掲載しており、連続データは工場にて閲覧可能です。）

# 廃棄物処理施設の維持管理情報の公開

2022年度

更新日：2023年 4月 20日

対象設備：廃油の焼却施設  
事業場名：日本エステル株式会社岡崎工場  
所在地：愛知県岡崎市日名北町4番地1  
連絡先：0564-22-8452  
維持管理状況

| 月                        | 4             | 5           | 6    | 7    | 8    | 9                  | 10    | 11    | 12                     | 1            | 2    | 3    |
|--------------------------|---------------|-------------|------|------|------|--------------------|-------|-------|------------------------|--------------|------|------|
| 廃棄物の種類                   | 廃油(残渣物及び低沸点物) |             |      |      |      |                    |       |       |                        |              |      |      |
| // 数量(m3/月)              | 62.3          | 24.1        | 76.3 | 78.5 | 88.6 | 24.2               | 82.0  | 87.5  | 31.2                   | 0.0          | 45.2 | 89.5 |
| 冷却設備に堆積した燃え殻の除去を行った日     | 4/5           | 5/31        | 6/7  | 7/5  | 8/2  | 9/28               | 10/4  | 11/1  | 12/6                   | -            | 2/15 | 3/7  |
|                          | 4/19          | -           | 6/15 | 7/12 | 8/9  | -                  | 10/11 | 11/8  | 12/13                  | -            | 2/21 | 3/14 |
|                          | 4/26          | -           | 6/21 | 7/20 | 8/16 | -                  | 10/18 | 11/15 | -                      | -            | 2/28 | 3/22 |
|                          | -             | -           | 6/28 | 7/26 | 8/23 | -                  | 10/25 | 11/22 | -                      | -            | -    | 3/28 |
|                          | -             | -           | -    | -    | 8/30 | -                  | -     | 11/29 | -                      | -            | -    | -    |
|                          | -             | -           | -    | -    | -    | -                  | -     | -     | -                      | -            | -    | -    |
|                          | -             | -           | -    | -    | -    | -                  | -     | -     | -                      | -            | -    | -    |
|                          | -             | -           | -    | -    | -    | -                  | -     | -     | -                      | -            | -    | -    |
| 排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った日 | 4/20          | -           | 6/16 | 7/29 | 8/19 | -                  | 10/3  | 11/2  | -                      | -            | 2/22 | 3/7  |
|                          | -             | -           | -    | -    | -    | -                  | 10/12 | 11/30 | -                      | -            | -    | -    |
|                          | -             | -           | -    | -    | -    | -                  | -     | -     | -                      | -            | -    | -    |
|                          | -             | -           | -    | -    | -    | -                  | -     | -     | -                      | -            | -    | -    |
| 備 考                      | 4/27～<br>休転   | 5/24～<br>運転 |      |      |      | 9/2～<br>9/27<br>休転 |       |       | 12/12～<br>休転入り<br>(OH) | 運転なし<br>(OH) |      |      |

※燃焼室中の燃焼ガス温度：測定位置＝燃焼室出口

| 月        | 4   | 5    | 6   | 7   | 8   | 9    | 10   | 11   | 12   | 1 | 2    | 3   |
|----------|-----|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|---|------|-----|
| 結果が得られた日 | 4/5 | 5/25 | 6/7 | 7/5 | 8/2 | 9/28 | 10/4 | 11/1 | 12/6 | - | 2/14 | 3/7 |
| 結果(℃)    | 913 | 915  | 912 | 912 | 912 | 914  | 913  | 913  | 914  | - | 913  | 912 |

※集じん機に流入する燃焼ガスの温度：測定位置＝冷却塔出口

| 月        | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 1 | 2     | 3     |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|-------|-------|
| 結果が得られた日 | 4/5   | 5/25  | 6/7   | 7/5   | 8/2   | 9/28  | 10/4  | 11/1  | 12/6  | - | 2/14  | 3/7   |
| 結果(℃)    | 133.2 | 133.1 | 132.9 | 132.8 | 133.4 | 133.3 | 133.7 | 136.9 | 132.6 | - | 132.0 | 132.7 |

※煙突排ガス中のCO濃度：測定位置＝煙突入り口（12%O2換算値の1時間平均値）

| 月        | 4   | 5    | 6   | 7   | 8   | 9    | 10   | 11   | 12   | 1 | 2    | 3   |
|----------|-----|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|---|------|-----|
| 結果が得られた日 | 4/5 | 5/25 | 6/7 | 7/5 | 8/2 | 9/28 | 10/4 | 11/1 | 12/6 | - | 2/14 | 3/7 |
| 結果(ppm)  | 0.1 | 0.1  | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | - | 0.1  | 0.1 |

※排ガスの分析結果(2回／年)：採取位置＝煙突入り口

|                  |       |        |       |       |
|------------------|-------|--------|-------|-------|
| 採取した月日           | 9/29  |        | 12/2  |       |
| 測定結果が得られた日       | 10/11 |        | 12/14 |       |
| ばい煙量または<br>ばい煙濃度 | 硫黄酸化物 | ppm    | 1未満   | 1未満   |
|                  | ばいじん  | g/m3N  | 0.011 | 0.009 |
|                  | 塩化水素  | mg/m3N | 1     | 2     |
|                  | 窒素酸化物 | ppm    | 13    | 5     |

※ダイオキシン類の分析結果(1回／年)：採取位置＝煙突入り口

|                |         |
|----------------|---------|
| 採取した年月日        | 7/21    |
| 測定結果が得られた日     | 8/17    |
| 濃度(ng-TEQ/m3N) | 0.00018 |

(ガス温及びCO濃度は代表点を掲載しており、連続データは工場にて閲覧可能です。)

# 廃棄物処理施設の維持管理情報の公開

2021年度

更新日：2022年 4月 20日

対象設備：廃油の焼却施設  
事業場名：日本エステル株式会社岡崎工場  
所在地：愛知県岡崎市日名北町4番地1  
連絡先：0564-22-8452  
維持管理状況

| 月                        | 4             | 5          | 6          | 7    | 8    | 9               | 10    | 11    | 12             | 1          | 2           | 3               |
|--------------------------|---------------|------------|------------|------|------|-----------------|-------|-------|----------------|------------|-------------|-----------------|
| 廃棄物の種類                   | 廃油(残渣物及び低沸点物) |            |            |      |      |                 |       |       |                |            |             |                 |
| // 数量(m3)                | 70.7          | 0.0        | 55.5       | 86.1 | 84.2 | 43.4            | 86.1  | 82.0  | 58.2           | 0.0        | 33.5        | 55.7            |
| 冷却設備に堆積した燃え殻の除去を行った日     | 4/2           | -          | 6/15       | 7/2  | 8/3  | 9/3             | 10/1  | 11/2  | 12/7           | -          | 2/22        | 3/1             |
|                          | 4/6           | -          | 6/18       | 7/6  | 8/6  | 9/7             | 10/5  | 11/9  | 12/14          | -          | -           | 3/8             |
|                          | 4/9           | -          | 6/22       | 7/9  | 8/11 | 9/10            | 10/8  | 11/16 | 12/21          | -          | -           | 3/15            |
|                          | 4/15          | -          | 6/25       | 7/13 | 8/17 | 9/14            | 10/12 | 11/22 | 12/24          | -          | -           | 3/29            |
|                          | 4/20          | -          | 6/29       | 7/16 | 8/20 | -               | 10/15 | 11/30 | -              | -          | -           | -               |
|                          | 4/23          | -          | -          | 7/20 | 8/27 | -               | 10/19 | -     | -              | -          | -           | -               |
|                          | 4/27          | -          | -          | 7/27 | 8/31 | -               | 10/26 | -     | -              | -          | -           | -               |
|                          | 4/30          | -          | -          | 7/30 | -    | -               | -     | -     | -              | -          | -           | -               |
|                          | -             | -          | -          | -    | -    | -               | -     | -     | -              | -          | -           | -               |
| 排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った日 | 4/8           | -          | 6/25       | 7/20 | 8/25 | -               | 10/26 | 11/25 | 12/27          | -          | 2/28        | -               |
|                          | 4/30          | -          | -          | -    | -    | -               | -     | -     | -              | -          | -           | -               |
|                          | -             | -          | -          | -    | -    | -               | -     | -     | -              | -          | -           | -               |
|                          | -             | -          | -          | -    | -    | -               | -     | -     | -              | -          | -           | -               |
| 備 考                      | 4/30～休転       | 5月<br>運転なし | 6/9～<br>運転 |      |      | 9/15～<br>9/28休転 |       |       | 12/22～<br>OH休転 | 1月<br>運転なし | 2/15～<br>運転 | 3/17～<br>3/28休転 |

※燃焼室中の燃焼ガス温度：測定位置＝燃焼室出口

| 月        | 4   | 5 | 6    | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 1 | 2    | 3   |
|----------|-----|---|------|-----|-----|-----|------|------|------|---|------|-----|
| 結果が得られた日 | 4/6 | - | 6/15 | 7/6 | 8/3 | 9/7 | 10/5 | 11/2 | 12/7 | - | 2/22 | 3/1 |
| 結果(℃)    | 887 | - | 886  | 867 | 907 | 906 | 916  | 915  | 914  | - | 912  | 913 |

※集じん機に流入する燃焼ガスの温度：測定位置＝冷却塔出口

| 月        | 4     | 5 | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 1 | 2     | 3     |
|----------|-------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|-------|-------|
| 結果が得られた日 | 4/6   | - | 6/15  | 7/6   | 8/3   | 9/7   | 10/5  | 11/2  | 12/7  | - | 2/22  | 3/1   |
| 結果(℃)    | 125.7 | - | 127.3 | 117.7 | 129.6 | 129.6 | 134.4 | 134.0 | 134.2 | - | 132.1 | 132.4 |

※煙突排ガス中のCO濃度：測定位置＝煙突入り口（12%O2換算値の1時間平均値）

| 月        | 4   | 5 | 6    | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 1 | 2    | 3   |
|----------|-----|---|------|-----|-----|-----|------|------|------|---|------|-----|
| 結果が得られた日 | 4/6 | - | 6/15 | 7/6 | 8/3 | 9/7 | 10/5 | 11/2 | 12/7 | - | 2/22 | 3/1 |
| 結果(ppm)  | 4.2 | - | 0.1  | 3.7 | 1.1 | 0.1 | 0.4  | 0.1  | 0.1  | - | 0.1  | 0.1 |

※排ガスの分析結果(2回／年)：採取位置＝煙突入り口

|                  |       |        |       |
|------------------|-------|--------|-------|
| 採取した月日           |       | 8/12   | 3/31  |
| 測定結果が得られた日       |       | 9/10   | 4/12  |
| ばい煙量または<br>ばい煙濃度 | 硫黄酸化物 | ppm    | 1未満   |
|                  | ばいじん  | g/m3N  | 0.022 |
|                  | 塩化水素  | mg/m3N | 1未満   |
|                  | 窒素酸化物 | ppm    | 9     |
|                  |       |        | 13    |

※ダイオキシン類の分析結果(1回／年)：採取位置＝煙突入り口

|                |           |
|----------------|-----------|
| 採取した年月日        | 8/12      |
| 測定結果が得られた日     | 9/10      |
| 濃度(ng-TEQ/m3N) | 0.0000027 |

(ガス温及びCO濃度は代表点を掲載しており、連続データは工場にて閲覧可能です。)